



2008000372Z



(2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201130044

检 验 报 告

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂

产品型号名称 QZ3.5/7.0.5型直流水枪

检 验 类 别 型式认可换证检验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201130044

共 03 页 第 01 页

产品名称	直流水枪	型号规格	QZ3.5/7.5
受检单位	兴化市金鼎消防器材厂	商 标	鼎盛
生产单位	兴化市金鼎消防器材厂	检验类别	型式认可换证检验
抽样地点	该企业成品库	抽样基数	300 支
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2011 年 01 月 09 日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2011 年 01 月 12 日
样品数量	3 支	生产日期	2010 年 12 月
检验依据	CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》 GB 8181-2005《消防水枪》		
检验项目	型式认可换证检验项目		
检 验 结 论	<p>我中心按 CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》和 GB 8181-2005《消防水枪》，对兴化市金鼎消防器材厂生产的 QZ3.5/7.5 型直流水枪进行了检验，综合评定为合格。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期 2011 年 2 月 25 日</p> </div>		
备 注			

批准:



审核:



编制:



量
★
用

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201130044

共 03 页 第 02 页

生产单位	兴化市金鼎消防器材厂		
通信地址	江苏省兴化市经济开发区纬一路		
法人代表	解加福	邮政编码	225700
传 真	0523-83274833	联系电话	0523-83274900

产品照片



直流水枪检验结果汇总表

生产单位：兴化市金鼎消防器材厂

№ Zb201130044

产品型号：QZ3.5/7.5

共 03 页 第 03 页

检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果			不 合 格 数	综 合 评 定
			1#	2#	3#		
表面质量		铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。	合格	合格	合格		合格
标 志		水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。	合格	合格	合格		
喷射性能	流量(L/s)	$7.5 \times (1 \pm 8\%)$	7.05	7.60	7.10		
	射程(m)	≥ 28	28.8	28.8	28.8		
	喷射压力(MPa)	0.35	0.35	0.35	0.35		
操作力矩(N·m)		≤ 15	/	/	/		
密封性能		枪体及各密封部位不允许渗漏。	合格	合格	合格		
耐水压强度		水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。	合格	合格	合格		
耐 低 温		试验后,应能正常操作使用。	/	/	/		
耐 高 温		试验后,应能正常操作使用。	/	/	/		
耐腐蚀性能		试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。	/	合格	/		
螺 纹		水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外,其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙、表面应光洁。	合格	/	/		
抗跌落性能		跌落试验后,应能正常操作使用。	/	/	合格		

国家消防装备质量监督检验中心